



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление по Невскому району

г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-99-81

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 37-1-230

г. Санкт-Петербург,
ул. Зубковская, д. 4, каб. № 39
(место составления акта)

16 ч. 00 мин.

31.05.2021 г.

(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 20 апреля 2021 года № 37-1-230

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая выездная проверка, объекта защиты – здания детского сада (чрезвычайно высокого риска), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д. 32, лит. А

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 141 Невского района Санкт-Петербурга, (ГБДОУ детский сад № 141 Невского района Санкт-Петербурга); юридический адрес: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д. 32, лит. А; ИНН 7811066781

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя

(-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

18 " мая 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

31 " мая 20 21 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: «2» дня («2» часа)

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 141 Невского района Санкт-Петербурга Бугреева Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«14» часов «00» минут «18» мая 2021 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Хмелев Владислав Александрович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 141 Невского района Санкт-Петербурга Бугреева Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ детский сад № 141 Невского района Санкт-Петербурга - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д. 32, лит. А

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: №660/В/0771/2021/43 выполнен Невским отделением Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены


(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)


Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки, нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, противопожарный режим соблюдается. Проведен противопожарный инструктаж.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица не составлялась;
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ФГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Хмелев Владислав Александрович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 31 ” мая 20 21 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий ГБДОУ детский сад № 141 Невского района Санкт-Петербурга Бугреева Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” мая 20 21 г.


(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)